


Husets energianvändning



Energideklaration för Ullerudsbacken 67, Farsta.

- Detta hus använder 151 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m².
Liknande hus 120–180 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-12-05 av:
Annika Karlsson, Greencon energi & miljö AB